

Карта заказа преобразователя измерительного переменного тока ЦА 9254

| | |
|---|--------------------------|
| Вариант исполнения: | |
| Е (96x96x138) | <input type="checkbox"/> |
| Р (120x120x138) | <input type="checkbox"/> |
| Диапазон (номинальное значение) входного сигнала, А: | |
| 0-0,5 (0,5) | <input type="checkbox"/> |
| 0-1,0 (1,0) | <input type="checkbox"/> |
| 0-2,5 (2,5) | <input type="checkbox"/> |
| 0-5,0 (5,0) | <input type="checkbox"/> |
| Коэффициент трансформации (если требуется) | |
| | |
| Единицы измерения отображаемой величины: | |
| А | <input type="checkbox"/> |
| кА | <input type="checkbox"/> |
| Цвет индикатора: | |
| Красный | <input type="checkbox"/> |
| Зеленый | <input type="checkbox"/> |
| Желтый | <input type="checkbox"/> |
| Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU: | |
| да | <input type="checkbox"/> |
| нет | <input type="checkbox"/> |
| Наличие реле уставок: | |
| да | <input type="checkbox"/> |
| нет | <input type="checkbox"/> |
| Наличие аналогового выхода: | |
| нет | <input type="checkbox"/> |
| 0-5 мА | <input type="checkbox"/> |
| 0-20 мА | <input type="checkbox"/> |
| 4-20 мА | <input type="checkbox"/> |
| Вариант питания: | |
| от источника напряжения переменного тока 220 ±22 В частотой 50 Гц | <input type="checkbox"/> |
| от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В | <input type="checkbox"/> |
| от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В | <input type="checkbox"/> |

Для каждого раздела выбрать не более 1 (одного) варианта